

Tilapäisen tulityön suorittaminen

**Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen
Technobothniassa**

Sisällys

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tilapäisen tulityön suorittaminen | 1 |
| Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa | 1 |
| 1 Yleistä | 3 |
| 1.1 Tulityöohjeen tarkoitus ja velvoittavuus..... | 3 |
| 1.2 Tulityön määritelmä..... | 3 |
| 1.3 Vakituinen tulityöpaikka | 3 |
| 1.4 Tilapäinen tulityöpaikka | 3 |
| 1.5 Tulityölupa | 3 |
| 1.6 Tulityöluvasta vapaat työt..... | 3 |
| 1.7 Suunnitelmasta vastaava taho | 4 |
| 2 Tilapäisen tulityöluvan edellytykset..... | 4 |
| 3. Tulityövartija ja jälkivartiointi | 4 |
| 4 Turvajärjestelyt tilapäisellä tulityöpaikalla ja tulityön suorittaminen | 5 |
| 5 Voimassaolo | 5 |
| Liite 1. Lupa tilapäiselle tulityölle..... | 6 |

1 Yleistä

1.1 Tulityöohjeen tarkoitus ja velvoittavuus

Tämän tulityöohjeen tarkoituksena on parantaa Techobothniassa tehtävien tilapäisten tulitöiden turvallisuutta ja ehkäistä siten tulipalojen syttymisriskiä. Ohje velvoittaa jokaista Technobothniassa olevaa henkilöä, joka suorittaa tilapäisiä tulitöitä kiinteistössä. Tämä ohje pohjautuu finanssialan keskusliiton antamaan ohjeeseen tulitöiden tekemisestä.

1.2 Tulityön määritelmä

Tulityöt ovat kaikkia sellaisia töitä, *joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa*. Tällaisia töitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella.

1.3 Vakituinen tulityöpaikka

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti. Vakituinen tulityöpaikka merkitään erillisellä opastekyltillä. Vakituiset tulityöpaikat ovat ns. pysyväisluonteisia. Tämä ohje ei koske tulitöiden tekemistä vakituisella tulityöpaikalla.

1.4 Tilapäinen tulityöpaikka

Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki muut kuin vakituiset tulityöpaikat. Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikka on aina tilapäinen tulityöpaikka.

1.5 Tulityölupa

Tulityön suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää määräaikaista lupaa, jonka voi myöntää vain tässä ohjeessa mainitut henkilöt omilla osakohteillaan suoritettaviin tilapäisiin tulitöihin. *Luvan myöntäjillä sekä tulityön tekijöillä on oltava voimassaoleva tulityökortti*. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiloja koskevaan tilapäiseen tulityöhön luvan myöntää kyseisten korkeakoulujen turvallisuuspäällikkö, Yrkeshögskolan Novian tiloja koskevaan tilapäiseen tulityöhön luvan myöntää kyseisen korkeakoulun turvallisuuspäällikkö.

1.6 Tulityöluvasta vapaat työt

Vähäisen palovaaran töissä ei edellytetä tulityölupaa eikä työntekijältä tulityökorttia.

Vähäisen palovaaran töitä ovat esimerkiksi sähköjuotostyö ja kuuman ilman käyttö (enintään 200 °C) sellaisissa olosuhteissa, joissa tulen syttymis- ja leviämiskaava on vähäinen koko työn ajan. Työntekijän on itse arvioitava palovaara ja arvioinnissa on otettava huomioon käytettävä työmenetelmä, eri materiaalien syttymisherkkyys sekä omat mahdollisuutensa sammuttaa mahdollisesti alkanut tulipalo. Mikäli työntekijä ei ole varma kohteen vähäisestä paloriskistä, on kyseessä lupaa edellyttävä tilapäinen tulityö.

Vähäisenkin palovaaran töissä on työntekijän huomioitava siisteydestä, järjestyksestä ja alkusammutuskaluston saatavuudesta aiheutuvat paloturvallisuusvaatimukset.

1.7 Suunnitelmasta vastaava taho

Tämä suunnitelma tarkastetaan vuosittain Technobothnian turvallisuusryhmässä ja ohjeen hyväksyy Technobothnian turvaryhmä sekä isännöitsijän edustaja.

2 Tilapäisen tulityöluvan edellytykset

Tilapäisellä tulityöpaikalla saavat tulitöitä tehdä vain henkilöt, joilla on voimassaoleva tulityökortti. Tulityökortin lisäksi tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla tarvitaan aina kirjallinen määräaikainen lupa (liitteenä).

Ennen luvan myöntämistä on myöntäjän tehtävä tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi tilapäiselle tulityöpaikalle. Luvan myöntäjän on kirjattava havaitsemansa palovaaraa aiheuttavat seikat tulityölupaan.

Luvan myöntäjä määrää tulityöluvassa turvatoimet, jotka hän on todennut tarpeelliseksi tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Tilapäisen tulityön tekijän on noudatettava luvan antajan määräyksiä. Työn saa aloittaa vasta, kun tulityöntekijä ja tulityövartija ovat varmistaneet, että luvassa määrätyt turvatoimet on toteutettu.

Luvassa on nimettävä tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijät ja tulityövartijat. Luvan antajan on annettava kirjallinen allekirjoitettu lupa tilapäisten tulitöiden tekemisestä tulityön suorittajalle sekä tulityövartijalle.

Mikäli tulityöluvan voimassaolon aikana tulityöpaikan olosuhteet muuttuvat, tulityöluvan myöntäjän on päivitettävä tulityölupa vastaamaan uusia olosuhteita.

3. Tulityövartija ja jälkivartiointi

Tulityövartijan tehtävänä on vartioida sekä tulitöiden aikana, että **vähintään tunti tulitöiden lopettamisen jälkeen**, ettei kipinöistä tai lämmöstä aiheudu palonvaaraa. Tulityön suorittaja ei itse saa olla samalla tulityövartijana. Tulityövartijaksi saa

asettaa vain henkilön, joka osaa tehdä hätäilmoituksen ja osaa käyttää alkusammutuskalustoa.

4 Turvajärjestelyt tilapäisellä tulityöpaikalla ja tulityön suorittaminen

Ennen tilapäisen tulityön aloittamista on suoritettava vähintään seuraavat toimenpiteet:

1. Varattava riittävä määrä alkusammuttimia välittömään läheisyyteen
2. Poistettava helposti syttyvä materiaali tilasta
3. Mikäli materiaali ei helposti poistettavissa, se on suojattava palonkestävällä suojapeitteellä tiiviisti (huom! Sammutuspeite ei sovellu tähän tarkoitukseen)
4. Läpiviennit tiivistettävä siten, ettei palo pääse kulkeutumaan tilasta toiseen.
5. Paloilmoitin on kytkettävä tarvittaessa irti tulityöalueelta erheellisten hälytysten estämiseksi
6. tulityön tekijän sekä tulityövärtijan tulee varmistaa, että luvassa edellytetyt toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi on suoritettu.

Avoliekkiä tai kuumaa ilmaa ei saa käyttää rakenteessa olevan aukon tai läpiviennin läheisyydessä eikä vaaka- ja pystyrakenteen yhtymäkohdassa siten, että avoliekki tai kuuma ilma pääsee tunkeutumaan rakenteen sisälle.

Tulityöt on pyrittävä suorittamaan klo 08-13 välisenä aikana. Mikäli tulitöitä suoritetaan myöhemmin, syntyy vaara, etteivät kotiin lähteneet työntekijät havaitse mahdollisesta kytemisestä syntynyttä tulipaloa. Mikäli tilapäisiä tulitöitä joudutaan suorittamaan viikonloppuisin, on palovartioiden kestettävä vähintään 2 tuntia tulitöiden päättymisen jälkeen.

5 Voimassaolo

Tämä ohje astuu voimaan 2014 ja on voimassa toistaiseksi.

Liite 1. Lupa tilapäiselle tulityölle

Tulityön suorittaja

Tilapäinen tulityöpaikka

Tulityövärtija

Luvan voimassaoloaika

pvm - klo -

Tulityöpaikkaan liittyviä vaaratekijät, sekä niiden ehkäisemiseksi vaaditut toimenpiteet
(luvan myöntäjä täyttää):

Alkusammuttimien määrä ja tyyppi:

Luvan myöntäjä, paikka ja pvm.

Tulityön suorittajan allekirjoitus

Tulityövärtijan allekirjoitus
